

Wyjaśnienia do zapytań wykonawców z dnia 16.10.2024 r:

Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie potencjalnego miejsca przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do istniejącej instalacji elektrycznej obiektu oraz o podanie przybliżonej odległości miejsca wpięcia od posadowionych modułów PV.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odległość 112 m. Miejsce wskazane na mapce poniżej.



Trzeba postawić szafkę i przerobić całe zabezpieczenie rozdzielając oczyszczalnię + instalację pv.

Kabel powinien być ułożony w rurze, lub arocie .

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do pkt. 4 treści zapytania ofertowego „Konieczność dostosowania budowanej instalacji fotowoltaicznej do istniejącej instalacji odgromowej” proszę o potwierdzenie czy chodzi wyłącznie o uziemienie i dodatkowe zabezpieczenia po stronie wykonawcy czy o fizyczne wykonanie odgromu?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Wyłącznie o uziemienie i dodatkowe zabezpieczenia.

