

Wyjaśnienia do zapytań wykonawców z dnia 17.10.2024 r:

Pytanie nr 1

1. Czy obiekt oczyszczalni ma wyznaczone strefy wybuchowe i czy którakolwiek z elementów instalacji PV, będzie przez nie przebiegał?
2. Jaka jest odległość od instalacji do miejsca wpięcia?
3. Czy będą konieczne przepusty sterowane?
4. Czy posadowienie konstrukcji, to lewy górny róg działki (względem widoku w Geoportalu)?
5. Jeśli odpowiedź na pytanie powyżej jest twierdząca, to czy drzewa znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie docelowego posadowienia, zostaną usunięte?
6. Czy na obiekcie znajduje się zasilanie awaryjne?
7. Czy na obiekcie znajduje się kompensacja mocy biernej?

Odpowiedź na pytanie nr 1

- Ad. 1 Obiekt nie ma wyznaczonych stref wybuchowych.
- Ad. 2 Informacja zawarta jest w wyjaśnieniach z dn. 16.10.2024 r.
- Ad. 3 Nie ma konieczności wykonywania przewiertów sterowanych.
- Ad. 4 Działka pomiędzy stawami a rowem.
- Ad. 5 Drzewa zostały usunięte.
- Ad. 6 Zasilanie awaryjne z agregatu.
- Ad. 7 Na oczyszczalni nie ma kompensacji mocy biernej.